



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41, телефон (3812) 25-65-16, [info@55.mchs.gov.ru](mailto:info@55.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности

и профилактической работы по Одесскому и Таврическому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

646800, Омская область, р.п. Таврическое, ул. Пролетарская, 105, тел. (38151) 2-29-71,

[tond\\_71@55mchs.gov.ru](mailto:tond_71@55mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 16 / 1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: общеобразовательному учреждению «Луговская школа» Таврического района Омской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки

№16 от "01" февраля 2022 года

в период с "14" февраля 2022 г. по "28" февраля 2022 г.

Государственным инспектором Одесского и Таврического районов по пожарному надзору  
Джусуповым Арманом Еркеновичем, старшим лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица  
(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведено контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)


в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Бугаева Лариса Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)


Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90  
Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

| №п/п | Вид выявленного нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.   | Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты                                                                                                                                                                                                                                                         | п. 54 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.                                                                                                                           | 28.06.2022                                                              |                      |
| 2.   | На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного | п. 30 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.                                                                                                                           | 28.06.2022                                                              |                      |

  
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
 (подпись)

Государственный инспектор  
 Одесского и Таврического районов  
 по пожарному надзору  
 Джусупов А.Е., старший лейтенант внутренней службы  
 (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
 (подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.